





**JELMAGYARÁZAT:**

-  Villámvédelmi levezető, Ø8mm FeZn horganyzott köracél oldalfalba süllyesztett Mü I Ø36mm védőcsőben vezetve.
-  Oldalfalba süllyesztett 1,5m magas vizsgáló összekötő mérőhely kialakítás
-  Földelő szonda OBO 3m

Szerkesztő: <b>Demény Attila</b>	Megnevezés: <b>Villámvédelmi terv</b>	Méretarány:	 <b>PERFECT PROJECT KFT.</b>
Tervező: <b>Demény Attila</b>	Létesítmény: <b>KLIC irodaház kialakítása 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 34. Hrsz.: 2594</b>	Tervtípus: <b>Kiviteli terv</b>	
Vezető tervező: <b>Krúny Péter Vn; V-13-8666</b>	Megrendelő: <b>Monor Város Önkormányzata Monor, Kossuth Lajos u. 78-80</b>	Rajzsám: <b>EV-FV-1</b>	
Dátum: <b>2017. december</b>			