


LEÁGÁZÁS SZÁM	31	32	33	34	K1	K2	K3	G1	KL 1	KL 2
MEGNEVEZÉS	hűtő	szerver dugalj	1.14 pénztár dugalj	takarító dugalj	Kazán 1	Kazán 2	Padlástér dugalj	elektromos bojler dugalj	Klíma kültéri egység betáp 1	Klíma kültéri egység betáp 2
TELJESÍTMÉNY (kW)										
ÁRAMERŐSSÉG (A)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
KABEL	TIP.	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MT-Cu	MT-Cu
	(mm ²)	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Módosított

Szerkesztő: Demény Attila	Megnevezés: E1 irodai kiselosztó kapcsolási terv	Méretarány:	 PERFECT PROJECT KFT.
Tervező: Demény Attila	Létesítmény: KLIK irodaház kialakítása 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 34. Hrsz.: 2594	Tervtípus:	
Vezető tervező: Krunity Péter Vn; V-13-8666	Megrendelő: Monor Város Önkormányzata Monor, Kossuth Lajos u. 78-80	Rajzszám:	EV-E-4
Dátum: 2017. december			