


JELMAGYARÁZAT:

- tervezett csapadék vezeték
- · · · · meglévő szennyvíz vezeték
- ^{szv}———^{szv} tervezett szennyvíz vezeték
- meglévő vízvezeték
- ^{szv}———^{szv} tervezett vízvezeték
- meglévő gázvezeték
- tervezett gázvezeték
- meglévő gázvezeték
- tervezett gázvezeték
- középnyomású gázvezeték



MEGJEGYZÉSEK:

- a szükséges csővezeték átmérők, csőanyagok a rajzon szerepelnek
- a csatorna és csapadékvíz csővezetékei 1,5 %-os lejtéssel készülnek
- a vasbeton alap alatt vezetett csatorna vezetéknek KPE anyagú csöveket kell alkalmazni
- a talken belüli közművezetékéről geodéziai bemérés szükséges
- az előírt 100 m-es körzetben található tűzcsap a szomszédos tűzoltóság épülete előtt, ill. a Széchenyi utcában altalajai tűzcsap is található az irodáépület előtt
- az esővizet a Széchenyi utca felőli vízvezető árokba szükséges vezetni
- a meglévő vezeték nyomvonalra tájékoztató jellegű
- a víz és a csatorna nyomvonal között min. 0,5 m távolságot tartani kell, ill. PVC védőcsövet kell alkalmazni

Szerkesztő: Kószó Robin	Megnevezés: Közműellátás alaprajz	Méret- arány (A3): M 1:200	
Tervező: Kószó Robin	Létesítmény: KLIK irodaház, HRSZ:2594	Tervtípus: Kiviteli terv	
Vezető tervező: Koós József	2200 Monor, Petőfi S. u. 34.	Rajzszám: G-00	
Dátum: 2017. április	Megrendelő: Monor Város Önkormányzata		
	2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.		

2597/2

2597/1

2594

Tűzoltóság

Petőfi Sándor utca

Széchenyi utca