



MEGJEGYZÉSEK:

- a szükséges csővezeték (külső) átmérők, csőanyagok a rajzon szerepelnek
- a kazánházból induló, szabadon szerelt csővezetékeket szigetelt faül dobozban szükséges vezetni
- a padlóban szerelt csőveket védőcsőben kell vezetni (Wavin műanyag védőcső)
- a csatorna vezetékeket min. 1%-os lejtéssel kell vezetni az épületen belül, ill. 1,5 %-kal a vasalt aljzat alatt
- a vasbeton alap alatti vezetett csatorna vezetékek KPE anyagból készüljenek, hegesztéses kötésmóddal
- a betonozás előtt nyomóvezetékeket hőszigeteléssel szükséges ellátni
- a strangokban, alapvezetékben ne legyen 90°-os irányváltás, maximum 45° engedhető meg
- a mosogatógépet a mosogató alá, kombinált sarokszelleppel kell beépíteni, ill. flexibilis csővel lazázni mosogatógéphez
- a villanybojler biztonsági szelepeiről és a kondenzvíz elvezetéseknél búzáras szifont szükséges alkalmazni, melyet a csatornába szükséges kötni

JELMAGYARÁZAT:

- szv — szv — tervezett szennyvíz vezeték
- — — — — használati melegvíz vezeték
- — — — — hálozáti hidegvíz vezeték

Szerkesztő: Kászó Robin	Megnevezés: Víz-csat. fsz. alaprajz	Méret- arány (A/B): M 1:50	
Tervező: Kászó Robin	Létfélmény: KLIK irodaház, HRSZ:2594	Terrétfűzés: Kivitelű terv	
Vezető Tervező: Kócs József CI: 13-8122	Megrendelő: Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.	Rajzszám: GVCS-02	
Datum: 2017. április			