

## **Radiátor szelepek előbeállítási értékei**

KLIK IRODAHÁZ FELÚJÍTÁS  
Monor, Petőfi Sándor u. 34. HRSZ: 2594

**Perfect Project Kft.**

| Jelölések | Hőm. °C | Qvesz W                 | Qnyer W | Q W | Arány%  | Qrad W | Részletezés      |
|-----------|---------|-------------------------|---------|-----|---------|--------|------------------|
| 1         | 20      | 2214                    |         |     | 100     | 2214   | Előcsarnok       |
|           |         | LUX-uNI 22DK-600 x 1200 |         |     | Q: 1122 |        | Előbeállítás 8   |
|           |         | V-EXACT II K2 NA10      |         |     |         |        | Előbeállítás 5   |
|           |         | REGULUX II. NA10        |         |     |         |        |                  |
|           |         | LUX-uNI 22DK-600 x 1200 |         |     | Q: 1122 |        | Előbeállítás 7.5 |
|           |         | V-EXACT II K2 NA10      |         |     |         |        | Előbeállítás 4   |
|           |         | REGULUX II. NA10        |         |     |         |        |                  |
| 2         | 22      | 1894                    |         |     | 100     | 1894   | Iroda 1          |
|           |         | LUX-uNI 22DK-600 x 800  |         |     | Q: 681  |        | Előbeállítás 5.1 |
|           |         | V-EXACT II K2 NA10      |         |     |         |        | Előbeállítás 2.4 |
|           |         | REGULUX II. NA10        |         |     |         |        |                  |
|           |         | LUX-uNI 22DK-600 x 800  |         |     | Q: 681  |        | Előbeállítás 5.2 |
|           |         | V-EXACT II K2 NA10      |         |     |         |        | Előbeállítás 2.3 |
|           |         | REGULUX II. NA10        |         |     |         |        |                  |
|           |         | LUX-uNI 22DK-600 x 800  |         |     | Q: 681  |        | Előbeállítás 5.3 |
|           |         | V-EXACT II K2 NA10      |         |     |         |        | Előbeállítás 2.3 |
|           |         | REGULUX II. NA10        |         |     |         |        |                  |
| 3         | 22      | 1331                    |         |     | 100     | 1332   | Iroda 2          |
|           |         | LUX-uNI 22DK-600 x 800  |         |     | Q: 681  |        | Előbeállítás 5.0 |
|           |         | V-EXACT II K2 NA10      |         |     |         |        | Előbeállítás 2.5 |
|           |         | REGULUX II. NA10        |         |     |         |        |                  |
|           |         | LUX-uNI 22DK-600 x 800  |         |     | Q: 681  |        | Előbeállítás 5.0 |
|           |         | V-EXACT II K2 NA10      |         |     |         |        | Előbeállítás 2.5 |
|           |         | REGULUX II. NA10        |         |     |         |        |                  |
| 4         | 21      | 938                     |         |     | 100     | 938    | Teakonyha + étk  |
|           |         | LUX-uNI 22DK-600 x 1100 |         |     | Q: 982  |        | Előbeállítás 6.3 |
|           |         | V-EXACT II K2 NA10      |         |     |         |        | Előbeállítás 3.5 |
|           |         | REGULUX II. NA10        |         |     |         |        |                  |
| 5         | 20      | 266                     |         |     | 100     | 266    | Közl             |
|           |         | LUX-uNI 10E-600 x 800   |         |     | Q: 288  |        | Előbeállítás 2.6 |
|           |         | V-EXACT II K2 NA10      |         |     |         |        | Előbeállítás 1.1 |
|           |         | REGULUX II. NA10        |         |     |         |        |                  |
| 6         | 22      | 1889                    |         |     | 100     | 1888   | Iroda 3          |
|           |         | LUX-uNI 22DK-600 x 1200 |         |     | Q: 1022 |        | Előbeállítás 5.1 |
|           |         | V-EXACT II K2 NA10      |         |     |         |        | Előbeállítás 4.1 |
|           |         | REGULUX II. NA10        |         |     |         |        |                  |
|           |         | LUX-uNI 22DK-600 x 1200 |         |     | Q: 1022 |        | Előbeállítás 5.2 |
|           |         | V-EXACT II K2 NA10      |         |     |         |        | Előbeállítás 3.5 |
|           |         | REGULUX II. NA10        |         |     |         |        |                  |

|    |                           |      |         |                  |
|----|---------------------------|------|---------|------------------|
| 7  | 22                        | 1392 | 100     | 1392 Iroda 4     |
|    | LUX-uNI 22DK-600 x 900    |      | Q: 766  |                  |
|    | V-EXACT II K2 NA10        |      |         | Előbeállítás 4.4 |
|    | REGULUX II. NA10          |      |         | Előbeállítás 2.6 |
|    | LUX-uNI 22DK-600 x 900    |      | Q: 766  |                  |
|    | V-EXACT II K2 NA10        |      |         | Előbeállítás 4.4 |
|    | REGULUX II. NA10          |      |         | Előbeállítás 2.6 |
| 8  | 22                        | 1100 | 100     | 1100 Iroda 5     |
|    | LUX-uNI 22DK-600 x 700    |      | Q: 596  |                  |
|    | V-EXACT II K2 NA10        |      |         | Előbeállítás 3.5 |
|    | REGULUX II. NA10          |      |         | Előbeállítás 2.1 |
|    | LUX-uNI 22DK-600 x 700    |      | Q: 596  |                  |
|    | V-EXACT II K2 NA10        |      |         | Előbeállítás 3.4 |
|    | REGULUX II. NA10          |      |         | Előbeállítás 2.1 |
| 9  | 22                        | 4329 | 100     | 4330 Iroda 6     |
|    | LUX-uNI 22DK-600 x 1800   |      | Q: 1533 |                  |
|    | V-EXACT II K2 NA10        |      |         | Előbeállítás 8   |
|    | REGULUX II. NA10          |      |         | Előbeállítás 4   |
|    | LUX-uNI 22DK-600 x 1800   |      | Q: 1533 |                  |
|    | V-EXACT II K2 NA10        |      |         | Előbeállítás 7.0 |
|    | REGULUX II. NA10          |      |         | Előbeállítás 4   |
|    | LUX-uNI 22DK-600 x 1800   |      | Q: 1533 |                  |
|    | V-EXACT II K2 NA10        |      |         | Előbeállítás 7.6 |
|    | REGULUX II. NA10          |      |         | Előbeállítás 4   |
| 10 | 20                        | 213  | 100     | 211 Előtér       |
|    | LUX-uNI 11b,BEK-600 x 400 |      | Q: 211  |                  |
|    | V-EXACT II K2 NA10        |      |         | Előbeállítás 1.5 |
|    | REGULUX II. NA10          |      |         | Előbeállítás 0.8 |
| 11 | 20                        | 365  | 100     | 364 Szerver      |
|    | LUX-uNI 11b,BEK-600 x 400 |      | Q: 211  |                  |
|    | V-EXACT II K2 NA10        |      |         | Előbeállítás 1.2 |
|    | REGULUX II. NA10          |      |         | Előbeállítás 0.6 |
|    | LUX-uNI 11b,BEK-600 x 400 |      | Q: 211  |                  |
|    | V-EXACT II K2 NA10        |      |         | Előbeállítás 1.2 |
|    | REGULUX II. NA10          |      |         | Előbeállítás 0.6 |
| 12 | 20                        | 449  | 100     | 449 Folyosó 1    |
|    | LUX-uNI 11b,BEK-600 x 900 |      | Q: 474  |                  |
|    | V-EXACT II K2 NA10        |      |         | Előbeállítás 3.4 |
|    | REGULUX II. NA10          |      |         | Előbeállítás 1.7 |
| 13 | 20                        | 1266 | 100     | 1266 Folyosó 2   |
|    | LUX-uNI 22DK-600 x 1400   |      | Q: 1309 |                  |
|    | V-EXACT II K2 NA10        |      |         | Előbeállítás 8   |
|    | REGULUX II. NA10          |      |         | Előbeállítás 4   |

|    |    |                         |         |                  |
|----|----|-------------------------|---------|------------------|
| 14 | 20 | 657                     | 100     | 650 Folyosó 3    |
|    |    | LUX-uNI 21EKE-600 x 900 | Q: 650  |                  |
|    |    | V-EXACT II K2 NA10      |         | Előbeállítás 4.5 |
|    |    | REGULUX II. NA10        |         | Előbeállítás 2.4 |
| 15 | 22 | 1028                    | 100     | 1028 Iroda 7     |
|    |    | LUX-uNI 22DK-600 x 1300 | Q: 1107 |                  |
|    |    | V-EXACT II K2 NA10      |         | Előbeállítás 6.3 |
|    |    | REGULUX II. NA10        |         | Előbeállítás 3.8 |
| 16 | 22 | 1083                    | 100     | 1083 Iroda 8     |
|    |    | LUX-uNI 22DK-600 x 1300 | Q: 1107 |                  |
|    |    | V-EXACT II K2 NA10      |         | Előbeállítás 7.0 |
|    |    | REGULUX II. NA10        |         | Előbeállítás 4   |
| 17 | 22 | 2151                    | 100     | 2151 Iroda 9     |
|    |    | LUX-uNI 22DK-600 x 900  | Q: 766  |                  |
|    |    | V-EXACT II K2 NA10      |         | Előbeállítás 5.7 |
|    |    | REGULUX II. NA10        |         | Előbeállítás 2.7 |
|    |    | LUX-uNI 22DK-600 x 900  | Q: 766  |                  |
|    |    | V-EXACT II K2 NA10      |         | Előbeállítás 6.1 |
|    |    | REGULUX II. NA10        |         | Előbeállítás 2.6 |
|    |    | LUX-uNI 22DK-600 x 900  | Q: 766  |                  |
|    |    | V-EXACT II K2 NA10      |         | Előbeállítás 6.1 |
|    |    | REGULUX II. NA10        |         | Előbeállítás 2.6 |
| 18 | 22 | 469                     | 100     | 469 Pénztár      |
|    |    | LUX-uNI 22DK-600 x 600  | Q: 511  |                  |
|    |    | V-EXACT II K2 NA10      |         | Előbeállítás 3.5 |
|    |    | REGULUX II. NA10        |         | Előbeállítás 1.8 |
| 19 | 24 | 499                     | 100     | 499 WC m.k.      |
|    |    | KORALUX KRM 1830 x 600  | Q: 542  |                  |
|    |    | REGULUX II. NA10        |         | Előbeállítás 0.5 |
| 21 | 20 | 54                      | 100     | 54 WC 1          |
|    |    | LUX-uNI 10E-300 x 400   | Q: 81   |                  |
|    |    | V-EXACT II K2 NA10      |         | Előbeállítás 1   |
|    |    | REGULUX II. NA10        |         | Előbeállítás 0   |
| 22 | 20 | 50                      | 100     | 50 WC 2          |
|    |    | LUX-uNI 10E-300 x 400   | Q: 81   |                  |
|    |    | V-EXACT II K2 NA10      |         | Előbeállítás 1   |
|    |    | REGULUX II. NA10        |         | Előbeállítás 0   |
| 23 | 20 | 54                      | 100     | 54 WC 3          |
|    |    | LUX-uNI 10E-300 x 400   | Q: 81   |                  |
|    |    | V-EXACT II K2 NA10      |         | Előbeállítás 1   |
|    |    | REGULUX II. NA10        |         | Előbeállítás 0   |

24            20            51  
LUX-uNI 10E-300 x 400  
V-EXACT II K2 NA10  
REGULUX II. NA10

100            51 WC 4  
Q: 81  
Előbeállítás 1  
Előbeállítás 0